

Профилактический визит № 63250041000117164897 от 07.02.2025г.



QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен документ



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по  
Самарской области

**Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и  
благополучия человека по Самарской области в г. Чапаевске**

Ленина ул., д. 95, г. Чапаевск, Самарская область, 446100

Тел./факс: (846-39) 3-10-10, E-mail: [grnchap@fnsnsamara.ru](mailto:grnchap@fnsnsamara.ru); <https://www.63.rospotrebnadzor.ru>

ОКПО 76777168, ОГРН 1056316019935,

ИНН/КПП 6316098843/631601001

**ПРЕДПИСАНИЕ № 22-03-18**

**об устранении выявленных нарушений обязательных требований**

« 10 » марта 2025 г.

г. Чапаевск

(место выдачи)

Заместителем начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Самарской  
области в городе Чапаевске Усачевой Натальей Витальевной

(должность, Ф.И.О. лица, выдавшего предписание)

при проведении (отметить нужное):

- контрольного (надзорного) мероприятия - внеплановая выездная проверка  
(вид контрольного (надзорного) мероприятия)
- обязательного профилактического визита

на основании ст.52.1 Федерального Закона от 31.07.2020г. № 248-ФЗ «О государственном контроле  
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»

(документ на основании, которого проведено КНМ или профилактический визит)

« 07 » февраля 2025 г. ПВ № 63250041000117164897,

в отношении: Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской  
области средняя общеобразовательная школа с.Новотулка муниципального района Хворостянский  
Самарской области

(полное наименование или ФИО контролируемого лица)

ИНН: 6330050522

ОГРН: 1116330005109

ОГРНИП: -

выявлены нарушения обязательных требований, которые не были устранены до окончания  
проведения вышеуказанного мероприятия.

На основании изложенного и руководствуясь п.1 ч.2 ст. 90, ст. 90.1. Федерального закона от  
31.07.2020г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в

**ПРЕДПИСЫВАЮ:**

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средняя общеобразовательная школа с.Новотулка муниципального района Хворостянский Самарской области

ИНН: 6330050522

(полное наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН)

устранить выявленные нарушения обязательных требований: в государственном бюджетном общеобразовательном учреждении Самарской области средняя общеобразовательная школа с.Новотулка муниципального района Хворостянский Самарской области по адресам: 445589, Самарская область, Хворостянский район, с Новотулка, ул. Советская, д.37; 445589, Самарская область, Хворостянский район, с Новотулка, ул. Набережная д.33

Пункт предписания	Описание каждого выявленного нарушения обязательных требований с указанием конкретных структурных единиц нормативного правового акта, содержащего нарушение обязательных требований	Рекомендованные мероприятия по устранению выявленного нарушения обязательных требований	Срок устранения выявленного нарушения обязательных требований с указанием конкретной даты	Рекомендуемые сведения, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований
1	на момент проведения профилактического визита в спортивном зале школы проводятся занятия при температуре воздуха в помещении 13,90 С, что является нарушением п.98 табл.5.34 главы V СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», п.2.7.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;	В холодный период года не допускать проведение в спортивном зале школы занятий с учащимися при фактических показателях микроклимата, не соответствующих допустимым показателям	24.08.2026года	Представить документы и фотоотчет об устранении нарушения обязательных требований
2	в соответствии с экспертным заключением №5646 от	в помещении спортивного зала	24.08.2028года	Представить документы и

	<p>20.02.2023 года показатели микроклимата в помещении спортивного зала (температура и относительная влажность воздуха) не соответствуют нормативным показателям, что является нарушением п.98 табл.5.34 главы V СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», п.2.7.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;</p>	<p>школы провести мероприятия по приведению фактических параметров микроклимата (температура, влажность воздуха) в холодный период года до нормативных показателей</p>		<p>фотоотчет об устранении нарушения обязательных требований</p>
3	<p>внутренняя отделка помещений здания детского сада не позволяет качественно проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств: полы в туалете, в складском помещении, в буфетной, игровой имеют дефекты и повреждения (краска на кафельном покрытии пола в туалете, в складском помещении отшелушивается, имеет трещины, целостность линолеума на полу в игровой и буфетной нарушена-листы линолеума не склеены, не состыкованы между</p>	<p>Устранить дефекты внутренней отделки помещений здания детского сада: полы в туалете, в складском помещении, в буфетной, игровой</p>	24.08.2026 года	<p>Представить документы и фотоотчет об устранении нарушения обязательных требований</p>

	<p>сооии, уложены на расстоянии 1,5-2 см друг от друга, что является нарушением п.2.5, пп.2.5.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п.2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;</p>			
4	<p>- внутренняя отделка помещений здания детского сада не позволяет качественно проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств: стены, потолки в буфетной, в сан.узле, в помещении для хранения чистого белья, в складском помещении имеют дефекты и повреждения ( облицовочная плитка на стенах в санитарном узле имеет трещины, местами отсутствует, покрасочное покрытие стен имеет дефекты (трещины, выбоины), что является нарушением главы II п.2.5, пп.2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п.2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к</p>	<p>Устранить дефекты внутренней отделки помещений здания детского сада: стены, потолки в буфетной, в сан.узле, в помещении для хранения чистого белья, в складском помещении</p>	24.08.2026года	<p>Представить документы и фотоотчет об устранении нарушения обязательных требований</p>

организации общественного питания населения»;			
---	--	--	--

Документы и сведения об исполнении настоящего предписания представить в Территориальный отдел Управление Роспотребнадзора по Самарской области в городе Чапаевске по адресу: 446100, Самарская область, г. Чапаевск, ул. Ленина, д. 95

Предписание выдано:  
Заместитель начальника



Усачева Наталья Витальевна

(должность лица, выдавшего предписание)

(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

Предписание получено:

Директор ГБОУ СОШ с.Новотулка



Писарев А.Ю.

10.03.2025 г.

(должность лица, получившего предписание)

(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

(дата получения предписания)

Предписание направлено почтой:

В случае, если контролируемое лицо является государственным или муниципальным учреждением, предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований выдается контролируемому лицу и (или) направляется органу, осуществляющему функции и полномочия учредителя контролируемого лица. В случае выдачи предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований контролируемому лицу копия такого предписания направляется органу, осуществляющему функции и полномочия учредителя контролируемого лица.

Отметка о направлении:

За невыполнение в срок настоящего предписания предусмотрена административная ответственность в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

Предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Самарской области либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2020г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».